



Legende

Hydrantenstandort

Löschbereich um Hydranten (Hydrant = Mittelpunkt, r = 300 m)

Nennweite des Hydranten

Hinweise

* Hydrantenstandort dargestellt.
Mangels ausreichender Löschwasserbereitstellung (DN 50) ohne Löschbereich versehen.

Bestandsaufnahme

Stadt Ludwigslust, 24.10.2017.
Ergänzung am 08.01.2018 und
17.12.2018 durch die Stadtwerke
Ludwigslust-Grabow GmbH.



M ca. 1:5.000 auf DIN A4

Abb.: Auszug aus der autom.
Liegenschaftskarte

0 50 100 150 200 250

Grundstücksangaben

Gem.: ---
Flur: ---
Flurstück: ---
Fläche: ---



Stadt Ludwigslust
Schloßstraße 38
19288 Ludwigslust
www.stadtludwigslust.de

Projekt: **BEBAUUNGSPLAN LU 29
GEORGHOF OST**
Löschwasserversorgung

AZ: ---

Bearbeiter: FB Stadtentwicklung und Tiefbau
Stefan Schiefele
03874/526-227
stefan.schiefele@stadtludwigslust.de

Stand: 18.12.2018